

รายงานการใช้พลังงานอาคาร

บริษัท ...แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด.....

ผู้ประสานงาน กาญจนา โชติภูมิพงษ์

โทรศัพท์ ...02-713-8000 Ext. 1461..... อีเมล ckanjana@amway.com.....

ผู้รับผิดชอบ พงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน

โทรศัพท์ 02-713-8000 Ext. 1461..... อีเมล ...tpongnaorn@amway.com.....

อาคารที่เข้าร่วม

ตั้งอยู่ที่52/183 ถ.รามคำแหง บางกะปิ หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240.....

Baseline (อ้างอิงข้อมูลการใช้พลังงานในปี พ.ศ.)2553.....

เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน

.....ปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้าเท่ากับปี 2553

Result

	2010	2011
Jan	202,000	185,000
Feb	221,000	192,000
Mar	250,000	218,000
Apr	237,000	209,000
May	239,000	239,000
Jun	260,000	231,000
Jul	241,000	232,000
Aug	242,000	231,000
Sep	242,000	223,000
Oct	212,000	200,000
Nov	221,000	209,000
Dec	210,000	182,000
Total	2,777,000	2,551,000

ลดลง 8.14%

แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ความถี่ : ทุกเดือน
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้วยการติดสติ๊กเกอร์ตามจุดต่างๆ
- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการจัดการพลังงานตามสื่อต่างๆ

แนวทางการติดตามตรวจสอบ

- เก็บข้อมูลปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้า ความถี่ : ทุกวัน
- ติดตามผลจากบิลค่าไฟฟ้า ความถี่ : ทุกเดือน
- ประเมินผล+วิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ : ทุกเดือน

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทมีแผนจะย้ายสำนักงานใหม่ในปี 2555 จึงไม่มีแผนในการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในปี 2554-2555