

รายงานการใช้พลังงานอาคาร

บริษัท ...ไทยน้ำทิพย์ จำกัด.....

ผู้ประสานงานกรินทร์ ฐานวิเศษ.....

โทรศัพท์ ...02-984-2587..... อีเมลkarin.coke@gmail.com.....

ผู้รับผิดชอบ.....กรินทร์ ฐานวิเศษ.....

โทรศัพท์ อีเมล

อาคารที่เข้าร่วม ...อาคารไทยน้ำทิพย์.....

ตั้งอยู่ที่ ...214 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ.....

.....

Baseline (อ้างอิงข้อมูลการใช้พลังงานในปี พ.ศ.) ..2554.....

รายงานการใช้พลังงานอาคาร และปริมาณการลดการปลดปล่อย CO2
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรายงานประจำปีขององค์กร

-ค่าพลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2554 เทียบกับ ปี2553 ลดลง 332,000 หน่วย
คิดเป็น 9.9% โดยเป้าหมายที่อาคารตั้งไว้ 3%